

Протокол № 3
заседания рабочей группы по рассмотрению предложений
«Об установке общедомовых приборов учета тепла для населения»

09 марта 2017 года

г. Усть-Каменогорск

Председатель:

А. Курумбаев

Присутствующие:

10 человек

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по внесению в перечень ветхих, аварийных помещений, домов барачного типа, а также многоквартирных жилых домов, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии г. Усть-Каменогорска, утвержденного от 28.04.2016 г.

1. Выступающие:

Шарапиев Д. – согласно повестке дня;

Согласно актов проведенного обследования от 27.01.17 г. и 21.02.2017 г., жилые дома по ул. Виноградова, 12, 16, пр. Независимости 79, 79/1, 79/2, 89/1, 89/2 присоединены от транзитной тепловой сети. В данных жилых домах отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии:

- транзитная теплосеть, нет отдельного ввода для установки прибора;
- по количеству тепловых вводов (приборов) на доме, исходя из экономической целесообразности не менее 750 м² площади дома на 1 ПУ.

Обменявшись мнениями было принято следующее решение:

1. Включить жилые дома по ул. Виноградова, 12, 16, пр. Независимости 79, 79/1, 79/2, 89/1, 89/2 в перечень ветхих, аварийных помещений, домов барачного типа, а также многоквартирных жилых домов, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии г. Усть-Каменогорска, утвержденного от 28.04.2016 г.

Председатель
рабочей группы

А. Курумбаев

Согласовано:
Руководитель ГУ «Отдел жилищной
инспекции г. Усть-Каменогорска»

Ф. Жилибаев

Директор филиала №8 КГКП «Управления
делами» акимата г. Усть-Каменогорска»

О. Салимбаева

Начальник ПТО АО «УК ТС»

Т. Кайркенов

