

Протокол №2
заседания рабочей группы по рассмотрению предложений
«Об установке общедомовых приборов учета тепла для населения»

13 июля 2018 года

г. Усть-Каменогорск

Председатель:

Н.Е. Жапбаров

Присутствующие:

9 человек

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по внесению в перечень ветхих, аварийных помещений, домов барачного типа, а также многоквартирных жилых домов, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии г. Усть-Каменогорска, утвержденного от 20.11.2017 г.

1. Выступающие:

Начальник группы контроля и эксплуатации приборов АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» Сачёнок Т. – согласно повестке дня:

Согласно акта проведенного обследования от 15.05.2018 г. в жилом доме ул. Островского, 12 установлено два тепловых пункта (четырёхтрубная система теплоснабжения, один тепловой пункт на отопление, второй на горячее водоснабжение). В данном жилом доме отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии:

по количеству тепловых вводов (приборов) на доме, исходя из экономической целесообразности не менее 750 м² площади на 1 ПУ.

Обменявшись мнениями было принято следующее решение:

1. Включить жилой дом ул. Островского, 12 в перечень ветхих, аварийных помещений, домов барачного типа, а также многоквартирных жилых домов, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии г.Усть-Каменогорска, утвержденного от 22.11.2017 г.

**Председатель
рабочей группы**

Н. Жапбаров

**Согласовано:
Руководитель ГУ «Отдел жилищных
отношений г. Усть-Каменогорска»**

Ф. Жилибаев

**Директор филиала № 2 КГУ
«Центр развития массового спорта»
акимата г. Усть-Каменогорска»**

С. Тлеуды

Технический директор АО «УК ТС»

Т. Каиркенов

Протокол вела: Малгаждарова М.
тел.267542

